

Białystok, 28.11.2025 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 14.11.2025 r. z indywidualnego ujęcia zaopatrującego Leśnictwo Lipnik, Wierobie 42, 16-040 Gródek stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

- **mętności – 2,1 NTU**
- **zapachu – nieakceptowalny.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zapach oraz mętność powinny być akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości mętności do 1 NTU.

Podwyższona wartość zapachu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a podwyższona wartość mętności może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku
Beata Grycel**

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*